


























# SIKRINGSNIVEAUER 2011

Sikringsniveau	Mekanisk sikring - minimumskrav										Elektronisk overvågning - minimumskrav															
	Aflåsning af døre, porte og lemme		Vinduer skal være lukkede og forsvarligt fastholdt med lukkebeslag i mindst to punkter	Klasse GUL			Minimumskrav til skalsikring			Overvågning						Overførsel til godkendt kontrolcentral			Centralt og øvrigt udstyr skal minimum være klassificeret i klasse (eller tilsvarende EU-std.)	Installationen udføres som et verificeret AIA-anlæg	Ved alarm fra indbrudsalarmanlægget skal sikrede/eller dennes stedfortræder tilkaldes	Særlige forhold				
	fra udvendig side	fra indvendig side		Klasse GRØN			Større åbninger skal forsynes med lukker	Lukker skal være lukkede og forsvarligt fastholdt	Ved udvendig aflåsning skal der anvendes enten:	mod oplukning af lukker grænsefladen	mod gennem brydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladen	mod gennem brydning af alle faste og bevægelige svage bygningsdele i grænsefladen	af tyvætæklige varer eller særligt løsøre (rumovervågning)	af området omkring den installerede sikringsenhed	Rumovervågning, se bemærkning:	Der skal monteres en bokskontakt på sikringsenheden	Bevægelsesdetektorer skal være sikret mod afdækning	Forbikobling af adgangsvej til betjeningspanel					Centraludstyr i overvåget område	Uden overvågning	Med overvågning	Med overvågning og ID
				Klasse BLÅ																						
40-S		 eller 30	X	X1+2					X2	X2	X	X				X	X		X			2		X		
40-C		 eller 30	X	x1+2			X1	X	 eller 10	X2+40	X2+40		X			X	X		X			2		X		
40-O							X1	X	 eller 10					X50		X	X		X			2		X		
50-S	 se 60	 eller 30	X	X1+2	X2					X2	X2	X2	X			X	X	X		X			3	X	X	
50-C	 se 60	 eller 30	X	X1+2	X2		X1	X	 eller 10	X2	X2	X2	X			X	X	X		X			3	X	X	
50-O							X1	X	 eller 10					X		X	X	X		X			3	X	X	
60-S	 se 70	 eller 30	X	X1						X	X	X	X		X80	X	X	X		X			3	X	X	X100
60-C	 se 70	 eller 30	X	X1			X1	X	 eller 10	X	X	X			X90	X	X	X		X			3	X	X	X100
60-O							X1	X	 eller 10					X		X	X	X		X			3	X	X	x100

- Som en større åbning betragtes et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m<sup>2</sup>, og begge sider er mere end 12 cm.
- Overvågning mod oplukning af døre, vinduer, porte og lemme - samt gennembrydning af glas i døre, vinduer, porte og lemme i grænsefladerne kan udelades, hvis disse er placeret mere end 4 meter over terræn og udbygning, medmindre der på anden måde er mulighed for at krybe ind i bygningen via balkon, murfremspring, nedløbsrør eller lignende.
- Låseenhed med femstiftet låsecylinder, eller tilholderlås med 7 tilholdere, eller hængelås med tilhørende beslag i klasse GRØN.
- Fastholdes med Ø 10 mm skudrigel eller fastholdes med låsebom.
- Enten a) to låseenheder, hvoraf mindst den ene skal være F & P-registreret, eller b) to Ø 10 mm skudrigler, hvoraf mindst den ene skal være aflåst med minimum en F & P-registreret hængelås eller c) en kraftig låsebom med tilhørende beslag, der aflåses med en F & P-registreret hængelås.
- Overvågning mod oplukning og gennembrydning af døre, vinduer, porte og lemme, der vender mod interne rum, kan erstattes af overvågning af disse.
- Der skal anvendes mindst to detektorer med forskellige dækningsområder.
- Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af: a) dobbelt låsecylinder eller b) tilholderlås.
- Aflåsning af den F&P-registrerede låseenhed skal ske ved anvendelse af en dobbelt sikkerhedslåsecylinder.
- Overvågning i samtlige rum i det forsikrede område.
- Rumovervågning ved anvendelse af minimum to detektorer i cellen.
- Hvis der etableres nøgleboks, skal der anvendes to nøglebokse med separate kodninger. En udvendig nøgleboks, der kun giver adgang til AIA-centralen eller betjeningspanelet og en indvendig placeret nøgleboks, der giver adgang til den del af bygningen, hvor de sikrede varer og særligt løsøre opbevares. Andre installationsformer skal aftales med forsikringselskabet.

-  Ikke F&P-registreret låseenhed med femstiftet cylinder
-     F & P-registreret låseenhed i klasse GUL, GRØN, BLÅ eller RØD

**Forklaring:**  
**Et lukke** er en konstruktion, der dækker en større åbning i grænsefladen, og som holdes lukket med beslag eller låseenhed. Lukke kan være dør, vindue, lem, port eller lignende.

**S = Skalsikring** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, ønskes opbevaret i valgfrie rum på forsikringsstedet, skal alle bygningsmæssige grænseflader sikres - (skalsikring).

**C = Cellesikring:** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, opbevares i et eller flere særskilte rum (celler), skal forsikringsstedet sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og den eller de etablerede celler - (cellesikring).

**O = Objektsikring:** Såfremt de varer eller genstande, der er omfattet af varegruppeskemaet, sikres som særskilte objekter, skal forsikringsstedet minimum sikres som en kombination mellem sikring af grænsefladerne og de enkelte objekter - (objektsikring).